

# Cuerpo de Bomberos de Santiago

23. **CONCLUSIONES:** Se trató de fuego en dependencias administrativas (oficinas) del Círculo de Suboficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas.

El lugar de inicio correspondió a sector centro sur de edificio construido en patio oriente de la propiedad, en altura, específicamente en entretecho de propiedad, lugar donde se ubicaban circuitos eléctricos que se humedecieron por el agua de lluvia.


El origen del fuego correspondió a revestimiento plástico de circuitos eléctricos y la causa probable del fuego correspondió a conducción de calor por arco voltaico (producido por agua de lluvia).

Desde la zona focal el fuego se propagó hacia toda la estructura y contenido del sector oriente de este inmueble, generando daños totales.

Bomberos realizó labores de entrada forzada, extinción, remoción y peritaje de incendios.



ESTUDIO G.M.O. P.A.C.A SAAVEDRA  
Inspector de Comandancia - Perito  
Depto. Investigación de Incendios

  
**JUAN LUIS SILVA RIQUELME**  
Ayudante de Comandancia, Perito.  
Departamento Investigación de Incendios

Departamento de Investigación de Incendios, Paseo Puente N° 557, Santiago Centro  
Fono: 223061500, E.mail: [investigacion.incendios@cbs.cl](mailto:investigacion.incendios@cbs.cl)

FISCALÍA CENTRO-NORTE  
MINISTERIO PÚBLICO